

Safety device for use in Explosive Atmospheres

TeSys T


Motor Management System

II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22
I (M2) - Zones 1 - 2, 21 - 22

EC-Type Examination Certificate Number:
INERIS 08ATEX0011X

Introduction

PB113373.eps



TeSys T systems can be used to manage motors in explosive atmospheres if the LTM R controller bears the following marking:

CE 0080
II (2) GD
I (M2)
[Ex e]
INERIS08ATEX0011X

General Rules of Use

These products MUST be installed outside ATEX zones.

They are qualified for the protection of motors that are protected against explosions and placed in Zones 1-2 or 21-22.

Use of these products must be limited to the electric motor protection function for which they are designed.

These products must be installed, used and maintained in accordance with the standards and regulations applicable within the country of installation, for example:

- directive 99/92/EC
- EN/IEC standards: 60079-14, 60079-17, 61241-14, 60364
- EN standard: 50495
- established practice for installation in the zone or zones for which they have been designed.

We accept no responsibility in the event of failure to comply with these standards and regulations.

This product must be installed, configured, started up and maintained by qualified, authorized personnel.

Responsibility for manufacturer traceability (serial number on the certification label) is at the first known delivery destination.

These products MUST be used to provide protection against motor overloads:

- for increased safety motors, in the context of standard IEC 60079-7, or
- when required by the EC-type examination certificate of the motor installed in the ATEX zone.

Startup

- Before startup, check that the product has not been damaged (do not use a product if it is damaged).
 - Check that the information marked on the product is compatible with the permitted conditions for the Ex zone of the site at which it is to be used:
 - group II:** Surface industries
 - group I:** Mines
 - category 2/M2:** high protection level, D: Dust – G: Gas
 - Store products in their original packaging, in a dry place, T: -40 °C... +80 °C
 - On startup: Connect, assemble and adjust the product in accordance with the manufacturer's instructions.
 - All other information required for setting up the products (including dimensions, connection diagrams, mounting and configuration) can be found in the following documents, which serve as instructions for use:
 - TeSys T LTM R instruction sheet (supplied with LTM R controllers)
 - TeSys T LTM R User's Manuals
 - Schneider Electric TeSys catalog - Control and Protection Components.
- These documents can be downloaded from www.schneider-electric.com.

**Safety device for use
in Explosive Atmospheres**

TeSys T

Motor Management System

 II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22
I (M2) - Zones 1 - 2, 21 - 22

**EC-Type Examination Certificate Number:
INERIS 08ATEX0011X**

Configuration and Use

The following conditions **MUST** be met in order to guarantee the level of safety required in an explosive atmosphere.

WARNING

RISK OF INADEQUATE MOTOR PROTECTION

- LTM R controllers must be configured by qualified, trained service personnel.
- The controller must not be configured in Custom mode.
- The thermal overload protection mode must be set to Inverse Thermal.
- The Trip class and FLC (Full Load Current) parameters must be set correctly in accordance with the motor to be protected.
- Access to these parameters must then be locked to prevent any subsequent unintended modification.
- Any parameters entered in the controller must be verified locally and reconfigured if necessary.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Please also note that in the event of a trip following a motor overload, an emergency restart is not permitted until the motor has cooled down completely.

Maintenance

In accordance with the maintenance rules for all electrical installations, re-tighten all the connections once a year to ensure that the cables are tightened sufficiently. Please also refer to the Preventive Maintenance chapter in the TeSys T LTM R User's Manuals.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

<http://www.schneider-electric.com>

Due to possible changes in standards and equipment, the features described in this document in the form of text and images are subject to confirmation by Schneider Electric.

Design, production: Schneider Electric

**Dispositif de sécurité
pour utilisation
en Atmosphères Explosibles**


TeSys T

Système de gestion de moteurs

II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22
I (M2) - Zones 1 - 2, 21 - 22

Numéro d'attestation d'examen de type :
INERIS 08ATEX0011X

Introduction



Les systèmes TeSys T peuvent être utilisés pour la gestion de moteurs en atmosphère explosible lorsque le contrôleur LTM R comporte le marquage suivant :

CE 0080
II (2) GD
I (M2)
[Ex e]
INERIS08ATEX0011X

Règles générales d'utilisation

Ces produits sont à installer impérativement hors zone ATEX.

Ils sont qualifiés pour la protection des moteurs protégés contre les explosions et placés en zone 1-2 ou 21-22.

L'utilisation de ces produits doit se limiter à la fonction protection de moteurs électriques pour laquelle ils sont prévus.

Ces produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux normes et réglementations applicables au sein du pays d'installation, comme par exemple :

- directive 99/92/CE
- normes EN/CEI : 60079-14, 60079-17, 61241-14, 60364
- norme EN : 50495
- règles de l'art d'installation de la ou les zones pour lesquelles ils ont été conçus.

Le non-respect de celles-ci ne saurait engager notre responsabilité.

L'installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance de ce produit doivent être réalisées par du personnel qualifié et habilité.

La responsabilité de la traçabilité constructeur (numéro de série indiqué sur l'étiquette de certification) est assurée au premier lieu de livraison connu.

Ces produits doivent être impérativement utilisés pour la protection contre les surcharges des moteurs :

- à sécurité augmentée au sens de la norme CEI 60079-7 ou
- lorsque requis par l'attestation d'examen CE de type du moteur installé en zone ATEX.

Mise en service

- Avant la mise en service, vérifiez que le produit n'a pas été endommagé (ne mettez pas un produit endommagé).
 - Vérifiez que les indications de marquage du produit sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation :
 - groupe II** : Industries de surface
 - groupe I** : Mines
 - catégorie 2** : haut niveau de protection, D : Poussières – G : Gaz
 - Stockez les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, T : -40 °C... +80 °C
 - A la mise en service : raccordez, montez et paramétrez-le suivant les instructions du fabricant.
 - Toutes les autres informations nécessaires à la mise en service des produits (dimensions, schémas de raccordement, montage et paramétrage) sont dans les documents suivants, faisant office de notice d'instruction :
 - instructions de service livrées avec les relais tripolaires de protection thermique TeSys T LTM R
 - guide utilisateur TeSys T LTM R
 - catalogue Schneider Electric TeSys - Protection et commande de puissance.
- Ces documents peuvent être téléchargés sur le site www.schneider-electric.com.

**Dispositif de sécurité
pour utilisation
en Atmosphères Explosibles**

TeSys T

Système de gestion de moteurs

 II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22
I (M2) - Zones 1 - 2, 21 - 22

**Numéro d'attestation d'examen de type :
INERIS 08ATEX0011X**

Paramétrage et utilisation

Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées pour garantir le niveau de sécurité requis en atmosphère explosible.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE MAUVAISE PROTECTION DU MOTEUR

- Les contrôleurs LTM R doivent être paramétrés par un personnel d'entretien qualifié et formé.
- Le contrôleur ne doit pas être paramétré en mode de fonctionnement Personnalisé (Mode Custom).
- La protection Surcharge thermique – Inversion thermique doit être activée.
- Les paramètres Classe de déclenchement et Seuil de défaut FLC doivent être correctement réglés en fonction du moteur à protéger.
- L'accès à ces paramètres doit ensuite être verrouillé pour éviter toute modification intempestive ultérieure.
- Après tout paramétrage, il faut vérifier localement les paramètres saisis dans le contrôleur, et reprendre le paramétrage si nécessaire.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Notez également qu'en cas de déclenchement suite à une surcharge moteur, aucun redémarrage d'urgence n'est autorisé avant le refroidissement complet du moteur.

Maintenance

Conformément aux règles de maintenance de toute installation électrique, s'assurer une fois par an du bon serrage des câbles, par une campagne de resserrage des connexions.

Se reporter également au chapitre Maintenance préventive des manuels utilisateur TeSys T LTM R.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

<http://www.schneider-electric.com>

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.

Création, réalisation : Schneider Electric

Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity

N°/Nr: SC16040410B



Identification Produits / Products identification :

Type de produits : Système de gestion des moteurs
Type of products : Motor Management system

Modèles: LTMR, LTMEV
Models:

Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, déclarons par la présente que nos produits catalogués sous marque Schneider Electric, et sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, sont conformes aux exigences essentielles des Directives Européennes suivantes

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

We undersigned SCHNEIDER-ELECTRIC INDUSTRIE SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following European Directives

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Directive Basse Tension 2014 / 35 / UE

Low Voltage Directive 2014 / 35 / EU

Directive CEM 2014 / 30 / UE

EMC Directive 2014 / 30 / EU

Directive ATEX 2014 / 34 / UE

ATEX Directive 2014 / 34 / EU

Basé sur les normes suivantes / Based on following standards :

EN 60947-4-1:2010 +A1:2012 in conjunction with EN 60947-1:2007 +A1:2011 + A2:2014
EN 50495:2010

Marquage ATEX / ATEX Marking : 0080 II (2) GD [Ex e]

and / or 0080 I (M2) [Ex e]

QMS audited and products certified by notified body INERIS (identification number: 0080)
Parc Technologique Alata BP 2, F-60550 Verneuil en Halatte
EC type examination certificate n° INERIS 08ATEX0011X

Le marquage CE sur le(les) produits et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence.

The CE marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the European authorities.

Année d'apposition du marquage CE / CE marking application year: 2007


Roselyne Ruffel-Lassagne
Customer Satisfaction & Quality VP

Date d'émission : 19 Avril 2016

Emission date : April, 19th, 2016

Date de révision : 26 Avril 2018

Revision date : April, 24th, 2018

Date de révision : 18 Juillet 2018

Revision date : July, 18th, 2018

Schneider Electric Industries SAS

Postal address / Adresse postale :
ELECTROPOLE
31 rue pierre Mendès France
F-38320 EYBENS

<http://www.schneider-electric.com>

Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros
954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z
Siret : 954 503 439 01719
n° ident. TVA : FR 04 954 503 439
Siège social : 35 rue Joseph Monier
F – 92500 Rueil-Malmaison